



NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
 NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :
 VN - zemištěm - IT
 NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Vyracoval: ADITIS		Zodpovědný projektant:	
Martin Zavadil		Vojtěch Kučabdo	
Místo stavby :	Práslavice	Krčej:	OLOMOUČSKÝ
Investor : E.ON Distribuce, a.s.			
Název stavby :			
Práslavice sdiště rekonstrukce V0			
ADITIS, s.r.o., Rokytova 2667/28, 615 08 Brno		Číslo stavby : IS1086	
Mězev souboru : STAV.JAN.DGN		Datum : 03/2016	
Formát výkresu : AI		Měřítko : 1:400	
Druh přílohy : SITUACE STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ		Číslo výkresu : D.01	