



č.j. 26/2019

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20

Č. j. SMOL/053453/2019/OZP/VH/Gib
Spisová značka: S-SMOL/003482/2019/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 11.03.2019

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Gibalová, dveře č. 4.23
Telefon: 588488327
E-mail: hana.gibalova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková

„Přáslavice, obnova vodovodního řádu směrem na Kocourovec“

ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
společné územní a stavební řízení

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou podal

žadatel **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., IČO: 47675772, Tovární 1059/41, Hodolany, 77900 Olomouc 9**, v zastoupení na základě plné moci technickým náměstkem společnosti Ing. Jiřím Kožušníčkem (dále jen žadatel) dne 04.01.2019, a na základě tohoto posouzení:

I. podle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

vodního díla „Přáslavice, obnova vodovodního řádu směrem na Kocourovec“ na pozemcích parc. č. st. 198 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 203 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 215/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 244 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 252/4 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 290/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 310 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 887/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 895/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 895/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 907/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1053/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1053/20 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1053/22 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1053/23 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1053/24 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1117/3 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 1775/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č.

1775/30 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1775/31 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1775/38 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1775/43 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1800/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1802/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1802/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1802/16 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1802/17 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1803/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1821/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1821/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1821/3 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1946/3 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 1984 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 2015 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 2018 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 2019 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 2020 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, a to následujících stavebních objektů:

Řad A

na pozemcích parc.č. st. 198; st. 203; st. 215/1; st. 244; st. 252/4; st. 290/1; st. 310; 887/2; 895/1; 895/2; 907/2; 1053/2; 1053/20; 1053/22; 1053/23; 1053/24; 1117/3; 1775/38; 1800/1; 1802/1; 1802/2; 1802/16; 1802/17; 1946/3; 1984; 2015; 2018; 2019; 2020, katastrální území 734110|Přáslavice u Olomouce, obec 552411|Přáslavice, Olomoucký kraj, HGR 66120, č.h.p. 4-10-03-1110-0-10|Vrtůvka, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 123 049,57, 537 517,23; 1 123 181,01, 537 197,45)

Řad B

na pozemcích parc.č. 1802/2; 1803/2; 1821/1; 1821/2; 1821/3; 1775/43, 1775/1, 1775/30, 1775/31, katastrální území 734110|Přáslavice u Olomouce, obec 552411|Přáslavice, Olomoucký kraj, HGR 66120, č.h.p. 4-10-03-1110-0-10|Vrtůvka, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 123 181,01, 537 197,45; 1 123 259,93, 537 061,91)

Popis stavby:

Povolení stavby

Investiční akce řeší obnovu vodovodního řadu v majetku VHS Olomouc, a.s. a to v úseku podél hlavní silnice II/437 od ČS Přáslavice po konec zástavby na východní části obce. Celá stavba je umístěna v zastavěném území.

V rámci stavby bude provedena obnova vodovodního řadu v celkové délce 530 m.

Název řadu	Materiál	Profil	Délka
A	Tvárná litina	DN 150	354
B	PE100RC SDR17	D 125x7,4	176
Celkem			530 m

Při stavbě bude na obnovovaný vodovodní řad přepojeno 31 ks vodovodních přípojek. Jsou navrženy celolitinové navrtávací pasy pro litinové potrubí. Navrtávky budou prováděny boční. Do pasu bude osazen přípojkový ventil s přípojovacím hrdlem pro PE potrubí. Nové PE potrubí přípojky bude v jámě napojováno na stávající přípojku.

Obnova vodovodního řadu je navržena v celkové délce 530 m. V projektu je obnovovaný řad rozdělen na řady A a B.

Oprava šachty ID 113139

V souladu s požadavkem objednatele je v rámci stavby řešena i oprava potrubí LT DN 150 od napojení na řad A po stávající šachtu ID 113139 u podchodu chráničky pod silnicí III/437 a oprava horní části stávající šachty (tj. oprava vstupního komínu, stropu, žebříku a trubního vystrojení v šachtě).

Oprávaná šachta je umístěna v místní komunikaci, provoz na komunikaci bude při provádění opravy šachty uzavřen. Příjezd k objektům je možný z opačné strany komunikace. Demolice odstraňovaných konstrukcí šachty bude probíhat za provozu stávajícího vodovodního potrubí. V rámci demolice bude provedeno odstranění vstupu do šachty, tj. rozebrání vstupního komínu z prefabrikovaných skruží a rozebrání stropu šachty z železobetonových překladů. Pro umožnění provádění demolice bude kolem šachty proveden výkop šířky 800 mm hloubky cca 1,3 m. Po provedení demolice konstrukcí šachty bude při

krátkodobé odstávce provedena demontáž potrubí a osazení nového trubního vystrojení po přírubu před vstupem potrubí do chráničky.

Následně bude provedeno dobetonování chybějící části stěny, navrhujeme použití tvárnice ztraceného bednění šířky 200 mm a zalití betonem (po obvodu dozdívaného otvoru a vodovodního potrubí osadit 2x bobtnavý pásek). Vnitřní líc stěny šachty bude zapraven cementovou pálenou omítkou.

Nový strop šachty bude proveden ze stropní desky, která je navržena jako atypická prefabrikovaná deska s otvorem pro vstupní komín Ø1000 mm. Stropní deska bude uložena na stěnách šachty do maltového lože s min. pevností 45 MPa. Stropní deska je navržena s uložením (přesahem) 200 mm. Na stropní desku bude do maltového lože uložena prefabrikovaná skruž DN 1000 v. 250 mm s těsněním a šachtový kónus DN 1000/600 s kapsovým a kramlovým stupadlem. Šachta bude zakryta litinovým poklopem DN 600 třídy zatížení D400 s pantem. Pro vstup do šachty budou instalovány šachtová stupadla typ SAKS (ocelová s plastovým povlakem), stupadla budou kotvena pomocí chemické malty do vyvrtaných otvorů. Výkop kolem šachty bude zasypán hutněnou štěrkodrtí, povrch bude obnoven dle vzorového příčného řezu.

Protlak pod silnicí III/44318

V souladu s požadavkem správce silnice (SSOK) a zástupce obce Přešlavič je pokládka nového potrubí v místě křížení se silnicí III/44318 řešena bezvýkopově. Je navržen řízený protlak sklolaminátové chráničky DN 300, za použití GRP trub k protlačování Ø324x20 mm délky 2 m. Protlačovací GRP trouby budou spojovány nerezovými spojkami.

Protlačecí stroj bude umístěn ve startovací jámě, která je situovaná u rohu domu č. pop. 137. Startovací jáma je uvažovaná půdorysné velikosti 3x2 m, dno jámy je v hloubce 0,5 m pod niveletou protlačené chráničky. Z důvodu umístění stávajícího napojení řadů v tělese vozovky a křížení protlačené chráničky s plynovodním potrubím (dle požadavku správce plynovodu musí být při provádění protlaku plynovodní potrubí obnaženo pro kontrolu vykřížení potrubí) zasahuje výkop startovací jámy do tělesa vozovky. Koncová jáma protlaku je uvažována velikosti 2x2 m.

Při provádění výkopů startovací a koncové jámy protlaku bude stávající vodovodní potrubí v provozu, kolem potrubí bude výkop prováděn ručně v souladu s požadavky provozovatele vodovodu. Po provedení výkopů a obnažení stávajícího vodovodního potrubí bude při krátkodobé odstávce vodovodních potrubí provedena instalace potrubí provizorního zásobení vodou (ve startovací i koncové jámě) a po jeho zprovoznění bude provedeno vyřezání a demontáž nepotřebného vodovodního potrubí v prostoru startovací a koncové jámy. Místem koncové jámy prochází kabely SEK, které bude nutné při stavbě vyvěsit (např. podepřít v korytě z dřevěných prken). Při ukončení stavby budou kabely uloženy do dělené kabelové chráničky.

Po realizaci protlaku chráničky bude do chráničky (ve směru od řadu A) vtaženo vodovodní potrubí. Pro zatažení potrubí budou použity trouby DN 150 délky 6 m spojovány hrdly s jištěnými zámkovými spoji s návarkem a jisticími kovovými segmenty (dvoukomorová hrdla s jisticí a těsnící komorou). Trouby budou zatahovány na distančních objímkách výšky 36 mm. Po zatažení potrubí budou čela chráničky zatěsněna pryžovou manžetou z EPDM DN 300/150 s nerezovými stahovacími páskami.

Obnovovaný vodovodní řad je součástí rozvodné vodovodní sítě Přešlavič a začíná napojením na potrubí v armaturní komoře ČS Přešlavič. Stávající vodovodní řady napojené na obnovovaný vodovodní řad budou přepojeny po splnění všech předepsaných zkoušek na nově položeném potrubí.

Při obnově vodovodního řadu A bude zachován stávající profil DN 150, odbočné řady budou přepojeny ve stávajících profilech. Při obnově řadu B bude s ohledem na způsob provedení obnovy snížen profil potrubí z DN 150 na D 125x7,4 mm.

Jde o obnovu vodovodního řadu i s ohledem na skutečnost, že není zachováno původní stavební povolení ani kolaudační rozhodnutí ke stávajícímu vodovodnímu řadu. Je záměrem investora (stavebníka) zajistit územní rozhodnutí i stavební povolení pro řešený úsek vodovodního řadu.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby, který vypracovala firma AQOL s.r.o., IČ 05109469, projektant Stanislav Krejčí, a ověřil Ing. Lukáš Zimmermann, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 1201708, pod zak.č. 2018028, v 10/2018.

Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodní díla (kód/název):

Příslušnost k systému vodovodu:

433|vodovodní řady zásobovací sítě

03|skupinový

Druh vodovodního řadu (kód/název):	02 zásobovací síť
Celková délka řadů (m):	354
Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm):	150
Největší jmenovitá světlost řadu (mm):	150
Údaje o předmětu rozhodnutí:	
Vodní díla (kód/název):	433 vodovodní řady zásobovací sítě
Příslušnost k systému vodovodu:	03 skupinový
Druh vodovodního řadu (kód/název):	02 zásobovací síť
Celková délka řadů (m):	176
Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm):	125
Největší jmenovitá světlost řadu (mm):	125

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. st. 198 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 203 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 215/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 244 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 252/4 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 290/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 310 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 887/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 895/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 895/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 907/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1053/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1053/20 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1053/22 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1053/23 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1053/24 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1117/3 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 1775/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1775/30 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1775/31 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1775/38 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1800/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1802/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1802/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1802/16 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1802/17 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1803/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1821/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1821/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1821/3 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1946/3 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 1984 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 2015 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 2018 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 2019 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 2020 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, a to jak je uvedeno v dokumentaci vypracované firmou AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, č.zakázky 2018028 z 10/2018, zejména v koordinačních situacích 1. část a 2. část v měř.1:250, ověřené ve společném řízení.

Předkládaná projektová dokumentace řeší obnovu vodovodního řadu v majetku VHS Olomouc, a.s. a to v úseku podél hlavní silnice II/437 od ČS Přáslavice po konec zástavby na východní části obce.

Celá stavba je umístěna v zastavěném území.

Umístění staveniště a výčet dotčených pozemků pro stavbu je dán požadovaným rozsahem obnovy vodovodního řadu. Území stavby je rovinné s mírným sklonem, stavbou budou dotčeny zpevněné plochy (chodníky a komunikace) a travnaté pásy podél silnice. Obnovovaný vodovodní řad je uložen vedle silnice II/437 v chodníku před řadovou zástavbou rodinných domů. V koncové části je obnovovaný vodovod umístěn nejprve v travnatém pásu vedle silnice a dále kolmo kříží silnici II/437 a na druhé straně silnice (v trávníku) obnova vodovodního řadu končí. V místě stavby se nachází stávající inženýrské sítě - vodovod, kanalizace, plynovod, kabely NN a kabely sítě elektronických komunikací.

Obnova vodovodního řadu je navržena v celkové délce 530 m. V projektu je obnovovaný řad z důvodu rozdílné technologie pokládky potrubí rozdělen na řady A a B.

Obnova vodovodního řadu A je navržena v délce 354 m, materiál tvárná litina DN 150. Obnovovaný řad A, pokládáný v otevřeném výkopu, začíná v ČS Přáslavice a končí v křižovatce silnic II/437 a III/44318 v chodníku u domu č.p. 141. Řad vychází z pozemku ČS Přáslavice pokračuje v chodníku podél řadové zástavby rodinných domů. Na začátku (u domu č.p. 278) je řad uložen ve vzdálenosti 2,57 m od paty domu. Dále řad kříží místní komunikaci ve vzdálenosti cca 1,5 m od krajnice silnice II/437 a přechází znovu do chodníku, kde se nejprve vyhýbá sloupu NN a poté přístřešku autobusové zastávky. Za zastávkou pokračuje řad A rovněž v chodníku podél řadové zástavby rodinných domů ve vzdálenosti 1,4 – 2,7 m od paty domů. Křížení se silnicí III/44318 bude provedeno bezvýkopově protlakem sklolaminátové chráničky DN 300 a zatažením potrubí vodovodního řadu LT DN 150. Obnova řadu A končí v chodníku za křižovatkou ve vzdálenosti 3,9 m od rohu domu č.p. 141.

Obnova vodovodního řadu B je navržena bezvýkopově, metodou relining (zatažením potrubí HDPE d 125 mm do stávajícího potrubí LT DN 150) v celkové délce 176 m. Obnova vodovodního řadu B začíná v chodníku na rohu domu č.p. 141 (ve vzdálenosti 3,9 m od rohu) a pokračuje v chodníku podél řadové zástavby rodinných domů ve vzdálenosti 2 – 2,5 m. Dále pokračuje řad B v trávníku ve vzdálenosti cca 2 – 3,3 m od oplocených zahrad. Na konci obnovy řad B přechází přes silnici a končí v trávníku cca 1,1 m za chodníkem.

Seznam pozemků dotčených umístěním stavby

Stavba je celá umístěna v katastrálním území Přáslavice.

Řad A (obnovovaný v nové souběžné trase) je umístěn na těchto pozemcích:

parc.č. st. 290/1, 887/2, 895/1, 895/2, 907/2, 1984, 215/1, 1800/1, 1053/2, 1053/20, 252/4, 310, 1775/38, 1053/22, 2015, 2020, 1117/3, 2019, 1946/3, 2018, 1053/23, 1053/24, st. 203, st. 244, st. 198, 1802/16, 1802/1, 1802/17 a 1802/2. Z toho parcely č. 895/2, st. 244 a st. 198 jsou dotčeny nově (stávající vodovodní řad na nich neleží).

Řad B (obnovovaný ve stávající trase) je umístěn na těchto pozemcích:

parc.č. 1802/2, 1803/2, 1821/3, 1821/2, 1821/1, 1775/43, 1775/1, 1775/30, 1775/31.

Seznam pozemků se vzniklým ochranným nebo bezpečnostním pásmem

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je mimo jiné stanovené ochranné pásmo vodovodu průměru do 500 mm 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

Výčet pozemků se vzniklým ochranným pásmem obnovovaného vodovodu je shodný s výčtem pozemků, na kterých je stavby umístěna.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové dokumentace pro společné řízení, kterou vypracoval AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, a ověřil Ing. Lukáš Zimmermann, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT- 1201708, pod zak. č. 2018028, v 10/2018.
2. Jakékoliv změny oproti schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným projektantem a speciálním stavebním úřadem.
3. Stavebník zajistí, aby prostorové vytýčení polohy stavby provedla fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněná toto vytýčení provádět.
4. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí o jejich vytýčení v prostoru staveniště.
5. Stavebník prokazatelně oznámí před zahájením stavby speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a stavebního podnikatele, který ji bude provádět. Oznámený stavební podnikatel musí být k provádění předmětné stavby oprávněn.
6. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení OÚ Přáslavice.
7. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči).
8. V průběhu výstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
9. Předpokládaná doba výstavby: Stavba bude zahájena po dni nabytí právní moci rozhodnutí., dokončení stavby **1/2020**.
10. Napojení na vodovodní řad bude odsouhlaseno s provozovatelem tohoto zařízení.

11. Před zahrnutím nově položených potrubí vodovodního řadu, bude provedena tlaková zkouška s přihlédnutím k ČSN 75 5911 za účasti budoucího provozovatele stavby. Protokol o průběhu a výsledcích tlakové zkoušky předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
12. Před provedením tlakové zkoušky vodovodního řadu proběhne proplach a desinfekce potrubí.
13. Stavebník odebere vzorek vody dopravované nově položeným vodovodním potrubím a předá jej k analýze, zda voda jím dopravovaná vyhovuje požadavkům vyhlášky Mzd č. 252/2004 Sb. Protokol o provedeném rozboru vody a závazné stanovisko KHS OK budou předloženy pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
14. Stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu předloží revizní zprávu instalovaných požárních hydrantů.
15. Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si stavebník před zasypáním rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit.
16. Doklady o odstranění nebo využití odpadů, které vzniknou v rámci stavby, budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.
17. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno před záhozem rýhy vodovodního řadu zaměření skutečného provedení stavby (směrově a výškově) odpovědným geodetem. Zaměření na okolní pevné body musí být pravoúhlé, u větších vzdáleností je možné zaměření do trojúhelníku. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby v systému S-JTSK zakreslené do **katastrální mapy** bude předloženo odboru životního prostředí MMOI pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
18. Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
19. V průběhu realizace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná).
20. *Před dosažením fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby stavebník v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) oznámí vodoprávnímu úřadu (MMOI OŽP, odd.vodního hospodářství) termín možného konání kontrolní prohlídky, tj. dosažení fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby, který byl přílohou žádosti o společné rozhodnutí, popř. v této podmínce rozhodnutí. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:*
 - *Kontrola vytýčení stávajícího vodovodního řadu, ostatních inž. sítí v prostoru staveniště a vytýčení nové trasy vodovodního potrubí (1 týden)*
 - *Kontrola průběhu výkopu a pokládky potrubí v otevřené rýze od ČS Práslavice rozsahu řadu A (cca 2-8 týden)*
 - *Kontrola při tlakové zkoušce řadu A (cca 9.týden)*
 - *Zřízení provizorního zásobování nemovitosti napojených na řadu B (9.10.týden)výkop jen pro zasahování a v místech přepojovaných přípojek, vlastní relining*
 - *Kontrola při tlakové zkoušce řadu B (cca 11.týden)*
 - *Při úspěšném splnění předepsaných zkoušek a rozborů závěrečná kontrolní prohlídka termín dle stav. Úřadu na základě podání žádosti a kolaudační souhlas*
 - *Likvidace zařízení staveniště bude provedena nejpozději 14 dnů po dokončení stavby, (budou ponechány montážní otvory v místech vodovodních přípojek z důvodu nemožnosti přepojení ze stávajícího na řadu nový před jeho kolaudací a v místech propojení se stávajícím vodojemem, ponecháno provizorní zásobování v úseku řadu B)*
 - *Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby.*
21. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů:
stanoviska dotčených orgánů
 - závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/27622/2018/OC/HOK ze dne 24.10.2018, spis. zn. KHSOC/27622/2018:
 - 1) Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude před investorem před vydáním kolaudačního souhlasu doloženo KHS.
 - 2) Ke kolaudačnímu souhlasu investor předloží KHS protokol s výsledky rozboru vzorku pitné vody, odebraného z prodlouženého vodovodního řadu, vyhovující ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1, 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., a to v rozsahu provedených vyšetření (**krácený rozbor**) dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.
 - souhlasné závazné stanovisko HZS OK Olomouc č.j. HSOL-5661-2/2018 ze dne 7.11.2018,

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, ÚO Olomouc, Dopravní inspektorát č.j. KRPM-125134-1/ČJ-2018-140506 z 9.10.2018,
- závazné stanovisko MMOL, odboru ŽP, odd. odp. hospodářství a péče o prostředí č.j. SMOL/269753/2018/OZP/OH/Jah, spis. zn. S-SMOL/240506/2018/OZP z 7.11.2018 a č.j. SMOL/278092/2018/OZP/OH/Noz, č.spis. S-SMOL/240635/2018/OZP z 14.11.2018
- závazné stanovisko MMOL, odbor ŽP, odd. ochrany ovzduší, č.j. SMOL/249576/2018/OZP/OVZD/Len z 17.10.2018 a č.j. SMOL/273768/2018/OZP/OVZD/Hyb, č.spis. S-SMOL/240536/2018/OZP z 8.11.2018
 1. Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
 2. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
 3. Při řezání, broušení či obdobných prašných činnostech používat v rámci možnosti stroje se skrápěním případně odsávat v rámci možností stroje se skrápěním, případně odsávat vzdušninu přes vhodný filtr.
 4. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu.
- rozhodnutí MMOL, odboru stavebním, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací č.j. SMOL/289072/2018/OS/PK/Urb, spis. zn. S-SMOL/284265/2018/OS z 27.11.2018:
 - 1) Vedení inženýrských sítí bude uloženo pod tělesem silnice v chrániče v hloubce min. 1,2 m pod niveletou vozovky.
 - 2) Zápichové jámy pro provedení protlaku pod tělesem silnice musí být umístěny mimo těleso silnice.
 - 3) Vytěžený materiál ze zápichových jam nesmí být ukládán na tělese silnice ani na jiné části silničního pozemku.
 - 4) Před vlastním záhozem zápachových jam je nutné přizvat zástupce Správy silnic Olomouckého kraje Lipenská 120, Olomouc ke kontrole hloubky uložení chráničky.
 - 5) Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění vlastních stavebních prací v silničním pozemku dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona. V případě, že by z jakýchkoliv důvodů (nutno uvést konkrétní důvody, proč nelze provést protlak) bylo nutné provést zásah do tělesa silnice je nutné požádat u zdejšího silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání silnice za účelem provádění stavebních prací, a to nejpozději 10 dnů před jejich zahájením. Těleso silnice mimo zastavěné území je ohraničeno spodním okrajem a vnějšími okraji stavby silnice, kterými jsou vnější okraje zaoblených hran zářezů či zaoblených pat náspů, vnější hrany silničních nebo záchytných příkopů nebo rigolů nebo vnější hrany pat opěrných nebo zárubních zdí nebo zářezů nad těmito zdmi. Těleso silnice v zastavěném území je ohraničeno šířkou vozovky s krajnicemi mezi zvýšenými obrubami chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch.

vyjádření a stanoviska ostatní

- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno, zn. PM-32557/2018/5203/Mnov z 7.11.2018 ,
- vyjádření Obce Práslavice, z 11.10.2018 a 30.1.2019
 - Nový vodovodní řad je veden převážně v nově budovaných chodnících, obec požaduje uvedení chodníků do původního stavu v celé šířce chodníku.
 - V místech vjezdů požadujeme obnovení vjezdů minimálně v šířce chodníku.
 - Materiál, který je v současnosti použitý na chodníky a vjezdy, bude zachován, kde jsou žulové kostky – budou opět žulové kostky a betonová dlažba bude nahrazena betonovou dlažbou, dle upřesnění při výstavbě.
 - Vedení vodovodu přes křižovatku směrem na Mrsklesy obec požaduje provést protlakem, případně nahrazením stávajícím vodovodní trubky. S rozkopáním komunikace nesouhlasíme.
 - Žádáme o přepočítání profilu vodovodního potrubí od křižovatky na Mrsklůvesy směrem na Kocourovce z důvodu, že na toto potrubí bude napojena výstavba v obci, je zde napojen areál ŘSD Kocourovce a obec plánuje napojení celé osady Kocourovce.
 - Obec souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace po dobu realizace výše uvedené stavby.
 - Nový vodovodní řad bude veden převážně v těsné blízkosti kanalizace, která musí zůstat nedotčena (viz. příloha).

- Veřejné osvětlení je umístěno na druhé straně komunikace II/437 s výjimkou jednoho stožáru VO u č.p. 261, tento musí zůstat nedotčen a zachována jeho funkčnost.
- Místní rozhlas je řešen bezdrátově, takže umístění vodovodu nemá na jeho funkci žádný vliv.
- Rozhodnutí Obecního úřadu Přáslavice, zn. 16/18/star z 20.12.2018
 - Stavebník uvede místní komunikaci do původního stavu a po dokončení vyzve Obecní úřad Přáslavice ke kontrole.
 - Kostrunkční vrstvy budou uloženy v původním pořadí. Po 6-ti měsících bude provedena následná kontrola za účasti zástupce obecního úřadu.
 - Stavebník zajistí bezpečný provoz na místní komunikaci a umožní obyvatelům okolních domů přístup k jejich nemovitostem.
 - Termín: od nabytí právní moci rozhodnutí na dobu životnosti vedení cca 99 let
- Vyjádření SSOK, příspěvková organizace, Středisko údržby Olomouc zn. SSOK-OL26546/2018/Šk z 26.11.2018

vyjádření správců sítí

- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., zn. OL/B/13215/18/Mik z 1.11.2018
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100943293 z 19.6.2018, zn. 1100743944 z 10.10.2018
- Telco Pro Services a.s., zn. 0200769263 z 19.6.2018
- GridServices, s.r.o., zn. 5001801069 z 18.10.2018
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 645398/18 z 19.6.2018 a č.j. 738818/18 z 4.10.2018
- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, sp. zn. 86840/2018-1150-OÚZ-BR, č.j. 3433-858/2018-1150 z 26.10.2018,

kteřá jsou nedílnou součástí dokladové části ke schválené projektové dokumentaci, která je uložena u vodoprávního úřadu.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):

- Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., IČO: 47675772, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Obec Přáslavice, IČO: 00576255, Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice,
- Olomoucký kraj, IČO: 60609460, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9,
- JAROSLAV DOSOUDIL, nar. 06.07.1964, Přáslavice 208, 783 54 Přáslavice,
- TOMÁŠ FOLPRECHT, nar. 22.02.1983, Přáslavice 270, 783 54 Přáslavice,
- JANA JABLONČÍKOVÁ, nar. 11.12.1968, Přáslavice 284, 783 54 Přáslavice,
- PETR KAFKA, nar. 11.02.1944, Přáslavice 278, 783 54 Přáslavice,
- Ing. MILAN KONOPČÍK, nar. 18.12.1951, Přáslavice 122, 783 54 Přáslavice,
- ZDENEK KOSÍK, nar. 26.05.1959, Přáslavice 167, 783 54 Přáslavice,
- RADOMÍR KUBÁČ, nar. 26.05.1964, Přáslavice 153, 783 54 Přáslavice,
- PETR ŠKUREK, nar. 23.07.1978, Přáslavice 198, 783 54 Přáslavice,
- Bc. PAVEL VRBA, nar. 09.06.1984, Přáslavice 203, 783 54 Přáslavice, v zastoupení: STANISLAVA VRBOVÁ, nar. 29.09.1952, Přáslavice 203, 783 54 Přáslavice.

Odůvodnění:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel dne 04.01.2019 žádost stavebníka Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., IČO: 47675772, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, o vydání společného povolení na stavbu vodního díla, uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad měl k vydání společného povolení k dispozici následující doklady :

- projekt stavby
- plná moc
- kopie katastrální mapy, výpis z KN

- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Petrem Kafkou a Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s. IČ. 47675772 ze dne 13.9.2018, včetně podepsané situace se souhlasem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolením
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Zdenkem Kosíkem a Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s. IČ. 47675772 ze dne 25.10.2018, včetně podepsané situace se souhlasem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolením
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Jaroslavem Dosoudilem a Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s. IČ. 47675772 ze dne 17.9.2018, včetně podepsané situace se souhlasem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolením
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Ing. Pavlem Vrbou a Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s. IČ. 47675772 ze dne 11.12.2018, včetně podepsané situace se souhlasem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolením
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Tomášem Folprechtem a Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s. IČ. 47675772 ze dne 17.8.2018, včetně podepsané situace se souhlasem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolením
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Ing. Milanem Konopíčkem a Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s. IČ. 47675772 ze dne 15.8.2018, včetně podepsané situace se souhlasem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolením
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Radomírem Kubáčem a Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s. IČ. 47675772 ze dne 15.8.2018, včetně podepsané situace se souhlasem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolením
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Petrem Škurkem a Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s. IČ. 47675772 ze dne 17.9.2018, včetně podepsané situace se souhlasem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolením
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Janou Jablončíkovou a Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s. IČ. 47675772 ze dne 27.9.2018, včetně podepsané situace se souhlasem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolením
- smlouva podle ust. § 1746/2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákona mezi Olomouckým krajem, IČ 60609460, zastoupeným SSOK Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací – právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje a Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s. IČ. 47675772 ze dne 3.12.2018
- souhlas s realizací a umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví obce Přáslavice 24.1.2019
- závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru koncepce a rozvoje dle § 6 odst. 1 písm. c) ve spojení s §96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“) vydané pod č.j. SMOL/277966/2018/OKR/KVIDI/Pau, spis.zn. S-SMOL/251769/2018/OKR z 14.11.2018
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí zn. PM-32557/2018/5203/Mnov z 7.11.2018
- vyjádření MMOI, odbor ŽP odd. péče o krajinu a zemědělství č.j. SMOL/253055/2018/OZP/PKZ/Kol, spis.zn. S-SMOL/240537/2018/OZP ze dne 19.10.2018
- vyjádření MMOI, odbor stavební, odd. státní správa na úseku pozemních komunikací č.j. SMOL/242458/2018/OS/PK/Vlc, spis.zn. S-SMOL/240517/2018/OS z 10.10.2018/
- rozhodnutí MMOI, odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací č.j. SMOL/289072/2018/OS/PK/Urb, spis.zn. S-SMOL/284265/2018/OS z 27.11.2018
- závazné stanovisko MMOI, odboru ŽP, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí č.j. SMOL/269753/2018/OZP/OH/Jah, č. spis.: S-SMOL/240506/2018/OZP z 7.11.2018
- závazné stanovisko MMOI, odboru ŽP, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí č.j. SMOL/278092/2018/OZP/OH/Noz, č. spis.: S-SMOL/240635/2018/OZP z 14.11.2018
- závazné stanovisko MMOI, odbor ŽP, odd. ochrany ovzduší č.j. SMOL/249576/2018/OZP/OVZP/Len z 17.10.2018
- závazné stanovisko MMOI, odbor ŽP, z hlediska ochrany ovzduší č.j. SMOL/273768/2018/OZP/OVZD/Hyb z 18.11.2018, spis zn. S-SMOL/240536/2018/OZP z 8.11.2018
- vyjádření MMOI, odbor ŽP, odd. vodního hospodářství č.j. SMOL/250105/2018/OZP/VH/Gib, spis.zn. S-SMOL/240535/2018/OZP z 17.10.2018
- stanovisko Obce Přáslavice k umístěním a provedením stavby z 11.10.2018 a doplnění č. 1 z 30.1.2019
- rozhodnutí Obce Přáslavice ve věci povolení zvláštního užívání místní komunikace zn. 16/18/star z 20.12.2018
- vyjádření SSOK, zn. SSOK-OL26540/2018/Šk z 28.11.2018

- závazné stanovisko HZS Olomouckého kraje č.j. HSOL-5661-2/2018 z 7.11.2018
- závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje č.j. KHSOC/27622/2018/OC/HOK z 24.10.2018
- stanovisko Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, Územního odboru Olomouc, DI Olomouc, č.j.ů KRPM-125134-1/ČJ-2018-140506 z 9.10.2018
- Vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i zn. ARÚB/579/19 DS z 5.2.2019
- vyjádření správců sítí –
 - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., zn. OL/B/13215/18/Mik z 1.11.2018
 - ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100943293 z 19.6.2018, zn. 1100743944 z 10.10.2018
 - Telco Pro Services a.s., zn. 0200769263 z 19.5.2018
 - GridServices, s.r.o., zn. 5001801069 z 18.10.2018
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 645398/18 z 19.6.2018 a č.j. 738818/18 z 4.10.2018
 - Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, sp. zn. 86840/2018-1150-OÚZ-BR, č.j. 3433-858/2018-1150 z 26.10.2018

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 25.1.2019.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení a s odkazem na ust. § 94m stavebního zákona oznámeno dotčeným orgánům a účastníkům řízení opatřením MMOI č.j.SMOL/025611/2019/OZP/VH/Gib, spis. zn. S-SMOL/003482/2019/OZP ze dne 29.01.2019. Podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání.

Dotčeným orgánům a účastníkům řízení byl tímto dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro vydání společného povolení mohou nahlédnout do 15 dnů ode dne doručení, tato lhůta byla současně stanovena k podání závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů k tomuto řízení.

Do stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka.

Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad obdržel vyjádření Archeologického ústavu akademie věd ČR, Brno, v.v.i., které obsahovalo odkaz na ustanovení zákona o státní památkové péči. Zákonné povinnosti stavebníka vodoprávní úřad uvedl v upozornění tohoto rozhodnutí.

Oprávněné připomínky a požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí byly zpracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad posoudil stavební záměr z hledisek uvedených v § 94o odst. 1 stavebního zákona. Stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území dané vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Rovněž tak je navrhovaná stavba, jak ji řeší předložená projektová dokumentace, v souladu se stanovisky dotčených orgánů a vyhovuje požadavkům jimi uplatněným, a ani nepřiměřeně nezasahuje do práv a právem chráněných zájmů žádného z účastníků řízení.

Vodoprávní úřad rovněž ověřil podle ust. §94o odst. 2 stavebního zákona, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu dané zejména vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.

Doklady předložené stavebnímu úřadu vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Vodoprávní úřad též ověřil, že účinky užívání stavby nebudou mít negativní dopad uvnitř stavby ani na její okolí, což potvrzují i kladná závazná stanoviska dotčených orgánů.

Při vymezení okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v případě vydání společného povolení toto právní postavení podle § 94k stavebního zákona přísluší: stavebníkům, obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastníkům stavbou dotčených pozemků parc. č. st. 198 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 203 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 215/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec

Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 244 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 252/4 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 290/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 310 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 887/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 895/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 895/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 907/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1053/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1053/20 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1053/22 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1053/23 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1053/24 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1117/3 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 1775/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1775/30 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1775/31 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1775/38 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1775/43 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1800/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1802/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1802/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1802/16 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1802/17 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1803/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1821/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1821/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1821/3 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1946/3 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 1984 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 2015 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 2018 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 2019 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 2020 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha a staveb na nich, a účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) a § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. st. 188 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 195 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 196 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 199 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 200 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 204 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 205 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 206 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 210/3 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 212 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 213/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 213/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 231 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 232 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 261 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 284 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 285 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 309 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 311 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 312/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 907/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 1053/3 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 1296/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 1946/4 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3, ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2, GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábřovice, 602 00 Brno 2, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO: 61859575, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, Obec Přáslavice, Přáslavice 23, 78354 Přáslavice a nejsou jimi vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím umístěná a povolená stavba nedotkne. Vzhledem k tomu, že předmětem řízení je stavba, u které je počet účastníků stavebního řízení větší jak 30, vodoprávní úřad s odkazem na ustanovení § 144 správního řádu doručil oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 správního řádu.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Projektovou dokumentaci vypracoval AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IČ 05109469, projektant Stanislav Krejčí, a ověřil Ing. Lukáš Zimmermann, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 1201708, pod zak.č. 2018028, v 10/2018.

Projektová dokumentace řeší:

Obnovu vodovodního řadu v majetku VHS Olomouc, a.s. a to v úseku podél hlavní silnice II/437 od ČS Přáslavice po konec zástavby na východní části obce. Celá stavba je umístěna v zastavěném území.

Dle Územního plánu obce Přáslavice vydaného zastupitelstvem obce Přáslavice dne 29.7.2008 jako opatření obecné povahy č. 1/2008, ve znění pozdějších změn je záměr umístění obnovy vodovodního řadu situován v ploše PV – plocha veřejných prostranství a DS – plocha dopravy, podle předložené projektové dokumentace „Přáslavice – obnova vodovodního řadu směrem na Kocourovec“, kterou vypracoval v říjnu 2018 Ing. Lukáš Zimmermann, ČKAIT 1201708. Záměr není s Územním plánem Přáslavice v rozporu. K záměru vydal Magistrát města Olomouce, Odbor koncepce a rozvoje, jako orgán územního plánování dle ust. § 96b stavebního zákona kladné závazné stanovisko dne 14.11.2018 pod č.j.: SMOL/277966/2018OKR/KVIDI/Pau, spis. zn. S-SMOL/251769/2018/OKR z 14.11.2018.

Z předložených podkladů, závazných stanovisek dotčených orgánů: Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, odpady, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí - oddělení ochrany ovzduší, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9, Magistrátu města Olomouce, Odboru památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Obecního úřadu Přáslavice, Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice, Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti, za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Podle § 119 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu § 15a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o a) stavbu veřejné infrastruktury, b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, d) změnu stavby, která je kulturní památkou, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. S ohledem na výše uvedené, tímto rozhodnutím povolovaná stavba vyžaduje vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Protože vodoprávní úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící povolení záměru, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením stavby vodního díla umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek „STAVBA POVOLENA“, který mu bude předán po nabytí právní moci stavebního povolení. Stavebník

zajistí, aby byl štítek chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly neustále čitelné. Tento štítek bude takto umístěn do doby, než bude celá stavba zkolaudována.

Při realizaci stavby budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a přihlédnuto k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005, 75 5911, TNV 75 5402. Zásah do stávajícího vodovodu bude proveden v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a s přihlédnutím k příslušné ČSN.(vodovod)

Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti podléhá ČSN 83 9061 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případné zásahy do vzrostlé zeleně budou projednány s příslušným orgánem státní správy ochrany přírody OÚ Přáslavice. Případné rozkopávky a zábory veřejné zeleně mimo stavbu povoluje OÚ Přáslavice.

Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

V případě, že v rámci realizace stavby dojde k dotčení hladiny podzemní vody, je nutno neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování hladiny, žádost bude doložena doklady dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb.

O povolení zásahu do komunikace a k povolení případné uzávěry stavebník min. 10 dní předem požádá příslušný silniční správní úřad. K žádosti přiloží stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR.

Minimálně jeden měsíc před zahájením stavebních prací bude Policii ČR, OŘ – DI předložen projekt dopravního značení k vyjádření.

Uzávěra komunikace (i částečná) musí být předem hlášena Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc a Lékařské záchranné službě Olomouc.

Upozorňujeme na nutnost dodržování povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb – § 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.

Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítáním Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené podle skutečného provedení **musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství.**

V souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo povolení k provozování veřejného vodovodu podle § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Společné povolení pozbývá podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena **do 2 let** od nabytí právní moci tohoto společného povolení, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let nebo pokud stavebník oznámí, že od provedení svého záměru upouští.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Zvoničková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „Přáslavice, obnova vodovodního řádu směrem na Kocourovec“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Doručení:

Podle ustanovení ust. §§ 25 a 144 správního řádu a § 94m odst. 2 stavebního zákona je toto vodoprávní rozhodnutí oznamováno **veřejnou vyhláškou**.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu.

13. 03. 2019

.....
vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko

12. 4. 2019

.....
sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

Ve stejném termínu zveřejněno i na elektronické úřední desce www.praslavice.com

14

Monika DOČKALOVÁ

O B E C N Í Ú Ř A D
P Ř Á S L A V I C E
okres Olomouc

Rozdělovník:Účastníci společného územního a stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
stavebník

- Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

obec

- Obec Přáslavice, Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice

vlastníci pozemků a staveb dotčených stavbou, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem:

- Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Obec Přáslavice, Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice
- Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- JAROSLAV DOSOUDIL, Přáslavice 208, 783 54 Přáslavice
- TOMÁŠ FOLPRECHT, Přáslavice 270, 783 54 Přáslavice
- JANA JABLONČÍKOVÁ, Přáslavice 284, 783 54 Přáslavice
- PETR KAFKA, Přáslavice 278, 783 54 Přáslavice
- Ing. MILAN KONOPČÍK, Přáslavice 122, 783 54 Přáslavice
- ZDENEK KOSÍK, Přáslavice 167, 783 54 Přáslavice
- RADOMÍR KUBÁČ, Přáslavice 153, 783 54 Přáslavice
- PETR ŠKUREK, Přáslavice 198, 783 54 Přáslavice
- Bc. PAVEL VRBA, Přáslavice 203, 783 54 Přáslavice,
– v zastoupení: STANISLAVA VRBOVÁ, Přáslavice 203, 783 54 Přáslavice

Účastníci společného územního a stavebního řízení (veřejnou vyhláškou) – vyvěšeno na úřední desce
Magistrátu města Olomouce a Obecního úřadu Přáslavice:*vlastníci sousedních pozemků a staveb, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem (tito účastníci se
podle stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí):*

- parc. č. st. 188 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 195 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 196 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 199 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 200 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 204 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 205 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 206 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 210/3 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 212 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 213/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 213/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 231 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 232 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 261 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 284 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 285 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 309 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 311 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 312/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 907/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 1053/3 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 1296/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 1946/4 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada

dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2, IČ 24729035
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, IČ 27935311
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, IČ 61859575
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha3, PSČ 13000
- Obec Přáslavice, Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí, odpady, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení ochrany ovzduší, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Obecní úřad Přáslavice, IČO: 00576255, Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, územní odbor Olomouc, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 6-Hradčany, 160 00 Praha 6
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2
- Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011, doručovací adresa: Horní náměstí 410/25, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4-Michle, 140 00 Praha 4
- AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- spis